


## 安全なブロック塀の構造仕様について



ブロック塀のチェック項目

チェック事項	構造仕様
塀の高さは高すぎないか。	地盤面から 2.2m以下
塀の厚さは足りているか。	15cm以上(高さ2m以下の塀は10cm以上)
控え壁はあるか。	塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した壁 (高さ1.2m以下の塀にあっては適用されません。)
塀に鉄筋が入っているか。	径9mm以上の鉄筋を縦横ともに80cm間隔以下で配置 縦筋は壁の頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれ、かぎ掛け
基礎の高さが足りているか。根入れはあるか。	基礎の高さ35cm以上 根入れの深さ30cm以上 (高さ1.2m以下の塀にあっては適用されません。)
塀は健全であるか。	塀に傾き、ひび割れ無し