

平成27年1月21日

関係者各位

尾道市水道局

水道工事におけるGX形ダクタイトイル鑄鉄管の採用について（通知）

水道工事に使用する鑄鉄管のうち、 $\phi 75\text{mm}$ ～ $\phi 300\text{mm}$ は従来の「NS形ダクタイトイル鑄鉄管」に替わり、「GX形ダクタイトイル鑄鉄管」を採用しますので次のとおり通知します。

- (1) 採用内容 品名
 - ・GX形ダクタイトイル鑄鉄管
 - ・GX形ダクタイトイル鑄鉄異形管
 - ・GX形接合部品
- (2) 採用口径 $\phi 75\text{mm}$ ～ $\phi 300\text{mm}$
- (3) 適用年月日 平成27年4月1日以降発注の工事
- (4) 資格要件 水道施設工事として行うGX形ダクタイトイル鑄鉄管の配管工事では、元請業者の現場代理人または主任技術者は有資格者を配置しなければならない。一式工事として行うGX形ダクタイトイル鑄鉄管の配管工事では、専門技術者に有資格者を配置しなければならない。なお、配管従事者は、元請または下請業者の有資格者でなければならない。
- (5) 有資格者 平成26年4月1日以降の日本ダクタイトイル鉄管協会の「JDPA継手接合研修会受講証（NS形 $\phi 450$ 以下）」または、日本水道協会の「配水管技能者登録証（耐震継手）」を所有する方のこと。

上記以外の方については、平成26年3月31日以前のNS形の資格を有し、平成27年2月に水道局が開催する講習会の「配水管技能講習会受講証（GX形）」の所有者とします。（他の水道事業体での同様の受講証でも可とします。）