

危険物保安監督者の選任対象施設一覧

危険物の種類		第4類のみ危険物				第4類以外の危険物	
		30倍以下		30倍を超える		30倍以下	30倍を超える
危険物の引火点		40度以上	40度未満	40度以上	40度未満		
製造所		○	○	○	○	○	○
屋内貯蔵所			○	○	○	○	○
屋外タンク貯蔵所		○	○	○	○	○	○
屋内タンク貯蔵所			○		○	○	○
地下タンク貯蔵所			○	○	○	○	○
簡易タンク貯蔵所			○		○	○	○
移動タンク							
屋外貯蔵所				○	○		○
給油取扱所		○	○	○	○	/	/
第1種販売取扱所			○	/	/	○	/
第2種販売取扱所			○		○	○	○
移送取扱所		○	○	○	○	○	○
一般取扱所	下記以外	○	○	○	○	○	○
	容器詰め替え等		○	○	○	○	○

○印は、危険物保安監督者の選任が必要な施設です。

