

平成30年度尾道市原田最終処分場維持管理記録

1 埋立てた一般廃棄物の種類及び数量

単位(t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却灰	413	429	360	313	467	379	258	361	449	398	252	416	4,494
直接埋立物	88	337	186	65	79	85	113	165	85	70	199	90	1,563
埋立合計	501	766	546	378	546	464	372	525	535	468	451	506	6,057

2 擁壁等の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	26日	23日	15日	6日	29日	25日	9日	12日	6日	15日	6日	13日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3 遮水工の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	26日	23日	15日	6日	29日	25日	9日	12日	6日	15日	6日	13日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	※	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

※7/6場内に土砂流入、遮水シート(未埋立部分のみ)、フェンス及び作業用ダンプ破損。

埋立継続及び適正な水処理には支障なし。

4 別紙のとおり

5 調整池の点検

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
点検日	26日	23日	15日	6日	29日	25日	9日	12日	6日	15日	6日	13日
点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

6 浸出水処理施設の点検

点検日	毎日
点検結果	異常なし

\* 是正措置(実施した場合記入)

実施日	平成30年11月15日～平成31年4月30日
措置内容	遮水シート及びフェンス等の復旧
実施日	
措置内容	
実施日	
措置内容	
実施日	
措置内容	

7 防凍の状況点検

点検日	毎日(12月～2月)
点検結果	異常なし

8 最終処分場残余容量(単位m<sup>3</sup>)

測定日	平成30年3月31日
測定結果	119,586

