

設計図書に対する質問・回答書

令和7年6月19日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：尾道みなと小学校校舎新築工事（電気設備）

工事場所：尾道市長江三丁目 地内

	質問事項	回答
1	電話交換機用設置極E tは接地極から直接現地配線となっております。 接地端子盤経由でのケーブル敷設となっていないので接地抵抗値の管理が出来ません。また接地用SPD非対応となっておりますがよろしいでしょうか。 ＜設計図：E-05・06・52＞	よろしいです。
2	警報盤の仕様が設計図＜E-06、E-15＞に相違があります。 仕様決定願います。	E-06を正とします。 停電保障時間は10分以上としてください。

3	高圧引込ケーブルが一般ケーブルの仕様となっております。 本件の受変電設備は非常電源専用受変電設備の為、引込ケーブルを耐火ケーブルにて消防指導がある場合があります。 消防事前協議にて確認していますでしょうか。 <設計図：E-08>	消防設備計画書にて提出しております。
4	アリーナスイッチ盤を電気設備にて取付けとなっておりますが、盤の詳細仕様及び数量表への記載がありません。GHP リモコン 6 台を盤表面操作(扉面取付加工)にて考えて良いでしょうか。 (壁掛型/指定色塗装仕様)	E-40図のとおりです。
5	電源用 SPD の記載はありますが弱電機器 S P D が記載ありません。 弱電機器は対応の必要なしと考えてよいでしょうか。	よろしいです。
6	工事期間中の電気主任技術者委託費用負担については、建築工事側にて費用負担・予算計上されているのでしょうか。	建築主体工事にて指定しております。
7	高圧気中開閉器が重耐塩塗装・高圧端末処理材が耐塩仕様となっておりますが上記機器以外は耐塩仕様の記載がありません。 下記記載機器は耐塩塗装と考えたら良いでしょうか ・屋外 Q B / 計器箱 / 手元開閉器盤 (1S-1、1S-2、4S-1, 4S-2) / 電話機収納箱 その他、対応機器が有りましたら教えてください。	屋外 Q B の対塩塗装は不要です。 計器箱、手元開閉器盤及び電話機収納箱等はSUS製品です。また、塗装は不要です。