

設計図書に対する質問・回答書

令和7年7月11日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：(仮称)御調文化会館建設工事(建築主体)

工事場所：尾道市御調町市地内

	質問事項	回答
1	参考数量内訳書 P76 外構工事 透水コンクリート舗装ですが、特許商品で一部の業者しか購入できないそうなので、見積りを出せないとの返事が有ったそうなのですが、この製品でないといけませんか？	ポーラスコンクリート舗装同等品とし、透水係数が $1 \times 10^{-1} \text{cm/s}$ 以上、高圧洗浄により透水性能回復の可否、舗装構成は緊急車両対応、景観性等の条件を満たし同等以上であれば可能と考えています。
2	図面番号 A S e - 0 1 外装工事 外断熱の仕舞いが、基礎部立上りは土間コン天納まり及び土間かぶりまでとなっています。詳細な指示が無い為、メーカー仕様になりますと、土間かぶり部分 G L - 3 0 0 は防水処理が必要になります。防水処理の範囲を教えてください。	G L - 3 0 0 から G L + 2 0 0 としてください。

3	<p>参考数量内訳書 P76 外構工事</p> <p>ソイルセメント舗装とウッドチップですが、施工出来る業者がない為、設計見積りをしたソイルセメント舗装とウッドチップを施工出来る業者を紹介してもらえませんか？</p>	<p>一般的な舗装工事業者であれば施工可能です。見積りについては市内を含め3者で行っています。</p>
4	<p>図面番号 AT-01 仮設工事</p> <p>仮設工事の監督職員事務所等ですが、現場に設置する備品は施工業者が段取りするようになっていますが、机と椅子は分かりますが、プリンターとモニターは設計及び監理業務を受けている業者がするものだと思いますが、どうですか？</p>	<p>そのように考えています。</p>
5	<p>図面番号 AT-01 仮設工事</p> <p>仮設工事の工事現場の表示で定点カメラの設置と有りますが、どの程度の物を考えていますか？台数等も教えて下さい。</p>	<p>一般的なもので1台全景が見渡せる位置と考えています。</p>
6	<p>図面番号 S-01 鉄骨工事</p> <p>鉄骨工事でこの規模でHグレード指定をしているのは何故ですか？</p>	<p>特殊架構となっており、接合部の精度確保や製作過程の品質管理のためです。また、3次元的な検討や干渉確認にあたって3DCADへの対応が求められるため、一定以上の製作管理能力を有する工場とするためです。</p>
7	<p>図面番号 S-01 鉄骨工事</p> <p>鉄骨工事の溶接部の検査で第三者機関はCIW認定を取得した機関とすると有りますが、建築に対する取得業者が近隣で無いのですが、どこに依頼したら良いですか？</p>	<p>市から特定の機関をお示しすることは出来ませんが、県内で複数機関確認できています。</p>