

御調町中央浄化センターほか汚水処理施設等  
包括的維持管理業務委託

一般仕様書

尾道市上下水道局

## 目 次

第1章 総則	
第1条 目的	2
第2条 受注者の責務	2
第3条 業務の対象施設	2
第4条 業務の内容	2
第5条 履行期間と業務時間	2
第6条 関係法令等の遵守	2
第7条 法的資格者の配置	2
第8条 緊急時の対応	2
第9条 安全の確保	3
第10条 リスク分担	3
第11条 補償	3
第12条 保険	3
第13条 業務の引継	4
第2章 業務要領	
第14条 業務実施計画書等	4
第15条 業務体制	4
第16条 施設の運転管理	4
第17条 事故時の報告	5
第18条 保守点検・整備	5
第19条 更新等の必要性に関する報告	5
第20条 業務報告書等	5
第21条 業務記録等の整理	5
第22条 貸与等	5
第23条 水質試験室の物品管理等	6
第24条 整理整頓	6
第25条 火災の防止	6
第26条 警備及び盗難防止等	6
第3章 施設及び設備の機能確認等	
第27条 業務開始前の機能確認	6
第28条 業務実施期間中の機能確認	6
第29条 契約解除時の機能確認	7
第30条 契約満了時の機能確認	7
第31条 著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更	7
第4章 その他	
第32条 完成図書等の貸与	8
第33条 従業員の服装、態度等	8
第34条 技術育成	8
第35条 疑義等	8
別記1	9
別記2	10
別記3	11
別記4	12
別記5	14
別記6	15

## 第1章 総則

### （目的）

第1条 御調町中央浄化センターほか污水处理施設等包括的維持管理業務一般仕様書（以下「一般仕様書」という。）は、尾道市（以下「発注者」という。）が発注する維持管理業務（以下「業務」という。）に適用するものであり、業務を適正かつ円滑に実施するため必要な事項を定めるものである。ただし、各処理施設について特に定める事項については、御調町中央浄化センターほか污水处理施設等包括的維持管理業務特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に明記するものとする。

### （受注者の責務）

第2条 受注者は、要求水準書を遵守するよう業務を遂行するものとする。

2 受注者は、業務の履行にあたり常に創意工夫を心がけ、運転の効率化を目指さなければならない。

3 受注者は、流入水がいかなる状態であっても、放流水質を可能な限り良好に保つよう努力する義務があるとする。また、緊急時の場合も同様に義務があるものとする。

### （業務の対象施設）

第3条 業務の対象施設は、特記仕様書に掲げる施設とする。

### （業務の内容）

第4条 対象となる業務内容は、以下のとおりとする。

（1）対象施設の運転操作、監視に関する業務

（2）対象施設の保守点検に関する業務

（3）水質測定に関する業務

（4）施設管理に関する業務

（5）物品等の調達・管理に関する業務

（6）脱水汚泥の運搬に関する業務

（7）廃棄物処理に関する業務

（8）その他の業務

### （履行期間と業務時間）

第5条 運営期間は、本契約締結日から業務引継期間を含み、令和13年3月31日までとする。

2 履行期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。

3 業務時間は、24時間終日とする。

### （関係法令等の遵守）

第6条 業務の履行にあたっては、業務の履行に関する別記1に定める関係法令等を遵守しなければならない。

### （法的資格者の配置）

第7条 業務の履行にあたっては、業務に必要な別記2に定める有資格者を配置しなければならない。

### （緊急時の対応）

第8条 受注者は緊急時に備え、従業員を非常招集できる体制を確保し、緊急体制を執らなければならない。

2 受注者は緊急時が予想される場合、前項に規定する体制を執り、その旨発注者に報告しなければならない。

らない。

- 3 受注者は緊急時には、その状況を発注者に報告するとともに、十分な体制を整えこれに対応し、発注者の指示に従わなくてはならない。

#### （安全の確保）

第9条 受注者は、労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、作業の実施にあたり守らなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生の防止に努めなければならない。

- 2 受注者は業務履行にあたり、電気、薬品類、毒性ガス、酸欠空気、可燃性ガス等に対し必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び適切な従業員の配置を行い、危険防止に努めなければならない。
- 3 受注者は、業務の履行場所及びその付近で行われる他の発注業務、修繕又は工事がある場合には常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。
- 4 受注者は、業務の履行にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に連絡を行い、指示を受け、適切な処置を行わなければならない。

#### （リスク分担）

第10条 本業務における発注者及び受注者の責任分担は、別記3のリスク分担表のとおりとする。

#### （補償）

第11条 業務期間内において受注者が責を負うべき事由により生じた損害等（債務不履行時の履行補償に要する費用等を含む。）に対する補償については受注者が行うものとする。

#### （保険）

第12条 受注者（及び、発注者が加入する場合は発注者）は、あらかじめ定める保険に加入しなければならない。また、証書の写しを発注者に提出するものとする。

##### （1）受注者の加入する保険

受注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。

○受注者賠償責任保険

○自動車保険（移動式汚泥脱水車）

1) 対人、対物の保証額は無制限（免責なし）

2) 車輛本体、ならびに積載物（脱水機器及び付帯設備）を保証する保険へ加入するものとし、その他特約として、以下の特約等を付帯するものとする。

- ・無保険車障害、自損事故傷害特約
- ・ロードアシスタンス（車両緊急時搬送、引取費用補償）費用特約
- ・臨時代替自動車特約
- ・無過失事故の特約
- ・自身の補償としての特約（無保険車障害、自損事故傷害）

ただし、上記自動車保険については単年度契約とし、契約年度途中（約半年を経過する前）において、次年度契約に係る協議を発注者で行うこと。

##### （2）発注者の加入する保険

○下水道賠償責任保険

○全国市有物件建物総合損害共済

ただし、上記「（1）受注者の加入する保険」で、自動車保険に係る協議において、発注者の責に

より加入者を変更する場合もある。

（業務の引継）

第 1 3 条 受注者は、業務開始後可能な限り速やかに、当該施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継事文書を次の項目に沿って記載することとする。

- （１）運転管理計画
- （２）保全管理計画
- （３）その他留意事項

2 受注者は、新受注者に誠意を持って事務引継を行うこととする。

3 受注者は、令和 8 年度の業務の開始にあたり、業務に関する留意事項等を記載した引継文書を業務期間中、常に備えておくものとする。

## 第 2 章 業務要領

（業務実施計画書等）

第 1 4 条 受注者が作成する業務実施計画書に記載する事項及び内容は別記 4 に定めるとおりとする。

2 受注者は、業務実施計画書とは別に以下の書類を作成し発注者に提出しなければならない。なお、提出した書類に変更を生じた場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。

- （１）行政財産使用許可申請書
- （２）法定資格者の選任届
- （３）主たる責任者の資格及び職歴を確認できる資料
- （４）その他必要な届出

3 2 年度目、3 年度目の業務実施計画書等については、当該年度の業務開始日の 1 0 日前までに提出するものとし、前第 1 項から第 2 項までを準用する。

（業務体制）

第 1 5 条 受注者は、業務実施計画書に基づき業務を確実に遂行するための体制を執らなければならない。

2 受注者は、施設の電気設備の保安監督において、電気主任技術者を選任し、若しくは電気事業法施行規則第 5 2 条第 2 項に定める個人又は法人と保安に関する業務を行ってもらうべき契約を結ばなければならない。

- （１）受注者は、当該自家用電気工作物の維持及び運用の主体であり、当該自家用電気工作物について電気事業法（昭和 3 9 年法律第 1 7 0 号）第 3 9 条第 1 項の義務を負うものとする。
- （２）受注者は、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重するものとする。
- （３）当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うものとする。
- （４）電気主任技術者として選任する者は、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。

（施設の運転管理）

第 1 6 条 受注者は、完成図書及び取扱説明書等に定める運転方法及び業務実施計画に基づき、総括責任者の指揮・監督のもとに運転管理を適正に行わなければならない。

2 運転管理上必要な措置を講ずるため、主要機器の運転を停止、再運転をする場合は発注者と協議しなければならない。

- 3 機器の運転中に異常が発見された場合は、必要に応じて発注者に報告するとともに、原因を調査し適切に対処しなければならない。
- 4 運転管理記録を恒常的に整理し、発注者の求めがあった場合は速やかに提出しなければならない。

（事故時の報告）

第17条 受注者は、業務の履行中に事故が生じた場合には、速やかに適切な措置を講じるとともに、事故の発生原因、被害状況及び経過などについて文書で報告しなければならない。また、必要に応じて関係機関に連絡しなければならない。

（保守点検・整備）

- 第18条 受注者は、事故等を未然に防止するとともに、機器の機能維持及び延命化を図るため、日常及び定期的に保守点検・整備を行わなければならない。
- 2 保守点検・整備は、機器の調整、給油、消耗品の交換、清掃及び補修塗装等、機器が正常に稼働するための整備点検作業とし、必要に応じて小規模分解作業を含むものとする。
  - 3 受注者は、定期点検を行う時期、内容及び点検結果報告を業務実施計画書に沿って実施するものとする。
  - 4 受注者は、機器・設備等が、常に清潔であるように心がけ、機器・設備の本体、据付場所、水路、トラフ等の清掃、補修塗装等を行う。
  - 5 受注者は、保守点検・整備により発見した不良箇所、事故、又は故障の発生した毀損箇所のうち、備え付け工具等を用いて現場で補修可能なものについては、補修を行わなければならない。
  - 6 受注者は、本条の業務を合理的に行うとともに、機器ごとに経過履歴を機器台帳に記録しなければならない。

（更新等の必要性に関する報告）

- 第19条 当該施設において設備の更新又は補修の必要が生じた場合、受注者は発注者に対し、補修又は更新が必要である設備の現況及びその理由を速やかに報告するものとする。
- 2 発注者は、受注者が前項の報告を怠ったことにより、施設機能に著しい支障が発生した場合、当該施設機能回復に要した費用の一部を受注者に負担させることができる。

（業務報告書等）

第20条 受注者が発注者に提出する業務報告書等の記載すべき事項は、特記仕様書によるものとし、様式は受注者の提案に基づき、発注者の承認を得たものとする。

（業務記録等の整理）

- 第21条 受注者は、業務記録などの業務の履行又は確認に必要な書類を整理し、発注者が提出を求めた場合は速やかに対応しなければならない。
- 2 受注者は業務の履行で必要な諸事項について、発注者と打ち合わせ、協議等を行った場合は、その都度内容を議事録として整理し、発注者に提出するものとする。

（貸与等）

- 第22条 受注者が当該業務に必要な庶務を行うために必要な事務室は、発注者が場所を指定する。事務室の管理は受注者の責任において行う。
- 2 発注者が、受注者に貸与する備品及び機器等（以下「貸与備品等」、という。）は引継期間に発注者及び受注者が種類、数量並びに貸与期間の確認を行う。発注者は、貸与備品等の引き渡しにあたっては受注者の立会いの上、検査又は機能確認を行わなければならない。

- 3 受注者は、貸与備品等の使用方法が契約図書に明示されていない場合は監督員の指示に従わなければならない。
- 4 受注者は、当該業務の対象施設内の材料品類及び消耗品等の在庫品（以下「材料品類」、という。）の管理を行うものとする。
- 5 材料品類は、引継期間に発注者及び受注者が種類、数量を確認し、引き渡しを行う。
- 6 受注者は、業務期間終了時において、発注者から引き渡された「貸与備品等」及び「材料品類」と同等かつ同数量以上のものを発注者に引き渡すものとする。

（水質試験室の物品管理等）

第23条 該当なし。

（整理整頓）

第24条 受注者は、業務範囲内の施設、建物及びその周辺を安全でかつ清潔にし、整理整頓に努めなければならない。

（火災の防止）

第25条 受注者は、施設及び諸室の火災防止に努めなければならない。

（警備及び盗難防止等）

第26条 受注者は、施設内の設備機器、工具類等の盗難防止のため関係者以外の業務場所への進入防止を計り、十分な監視及び必要な警備に努めなければならない。

### 第3章 施設及び設備の機能確認等

（業務開始前の機能確認）

第27条 発注者及び受注者は、業務開始までに双方立会いのもとで、施設及び設備（以下「施設等」という。）の機能確認を行う。

- 2 受注者は、前項の機能確認の後、その確認結果を別記6「施設機能確認表」（以下「確認表」という。様式は、協議による。）に記載し、業務開始日までに発注者に提出しなければならない。
- 3 第1項の機能確認が行うことのできない休止設備又は新規に増設となる設備については、その設備の運転開始前までに双方立会いのもとで、確認表により施設の機能確認を実施することとする。確認結果は確認表に記載し、速やかに発注者に提出しなければならない。

（業務実施期間中の機能確認）

第28条 発注者は、必要があると認める場合は、業務期間中のいつでも、受注者に対し施設等の全部又は一部の機能確認を行うことを求めることができる。

- 2 前項の機能確認の求めにより、速やかに双方立会いのもとで確認表により施設等の機能確認を行う。
- 3 受注者は、前項の機能を確認の後、その確認結果を確認表に記載し、機能確認を求められた日から14日以内に発注者に提出しなければならない。
- 4 第2項の機能確認の結果、所定の機能が確保されていないことが確認された場合、双方協議して修繕、更新その他必要な措置を行う。なお、受注者の責めに帰すべき理由により確保されない場合、発注者は必要な措置を受注者に請求することができる。また、受注者は自らの責において機能回復の措置を執らなければならない。

(契約解除時の機能確認)

第29条 発注者又は受注者の通知により契約を解除する場合は、発注者及び受注者は、契約解除の申出があった日から速やかに双方立会いのもとで確認表により施設等の機能確認を行う。

- 2 受注者は、前項の機能確認の後、その確認結果を確認表に記載し、契約解除の申出があった日から14日以内に発注者に提出しなければならない。
- 3 第1項の機能確認の結果、所定の機能が受注者の責めに帰すべき理由により確保されない場合、発注者は必要な措置を受注者に請求することができる。また、受注者は自らの責において機能回復の措置を執らなければならない。

(契約満了時の機能確認)

第30条 発注期間満了によりこの契約が終了する場合は、発注者及び受注者は、双方立会いのもとで確認表により施設等の機能確認を行う。

- 2 受注者は、前項の機能確認の後、その確認結果を確認表に記載し、契約満了日までに発注者に提出しなければならない。
- 3 第1項の機能確認の結果、所定の機能が受注者の責めに帰すべき理由により確保されない場合、発注者は必要な措置を受注者に請求することができる。また、受注者は自らの責において機能回復の措置を執らなければならない。

(著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更)

第31条 発注者又は受注者は、委託期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託費が不相当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託費の変更を請求することができる。

- 2 大雨時等の緊急対応や災害時対応を受注者が行った場合に、発注者と受注者で協議を行い、発注者が精算することが適当と認めた場合には、受注者は、業務委託費の増額を請求することができる。
- 3 受注者の創意工夫又は効率的な運転管理により、ユーティリティ費用や修繕費を削減できた場合に、発注者と受注者で協議を行い、相手方に対して業務委託費の変更を請求することができる。
- 4 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託費が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託費の変更を請求することができる。
- 5 発注者又は受注者は、第1項から第4項までの規定に基づく請求があった時は別記5に従い、業務委託費の見直しを行うものとする。
- 6 業務委託費は、請求のあった日を基準とし、変動前と変動後の物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は発注者が定め、受注者に通知する。
- 7 第1項の規定による請求は、本条の規定により業務委託費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく業務委託費変更の基準とした日」とするものとする。
- 8 前項の場合において、業務委託費の変更額については発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は発注者が定め、受注者に通知する。
- 9 第6項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第7項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。



## 第4章 その他

(完成図書等の貸与)

第32条 受注者が業務上必要とする設計図書、完成図書等は、発注者が貸与する。

2 受注者は、貸与品について台帳等を作成し、その保管状況を把握し、毀損、盗難、紛失等があった場合には受注者が弁償しなければならない。

3 完成図書等の管理は受注者が行い、内容に修正等が必要な場合は協議の上、変更を行うものとする。

(従業員の服装、態度等)

第33条 受注者は、従業員に安全かつ清潔で統一した服装をさせ、見やすい名札をつけさせるものとする。また、態度等で第三者から指摘を受けないようにしなければならない。

(技術育成)

第34条 受注者は、運転管理の技術向上のために必要な技術者の育成及び有資格者の確保育成に努めなければならない。

(疑義等)

第35条 一般仕様書に明記されていない事項、又は疑義を生じた場合は、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。

## 別記 1（第 6 条関係）

### 関係法令等一覧

- ・ 下水道法
- ・ 環境基本法
- ・ 水質汚濁防止法
- ・ 瀬戸内海環境保全特別措置法
- ・ 労働基準法
- ・ 労働安全衛生法
- ・ 職業安定法
- ・ 労働者災害補償保険法
- ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）
- ・ 大気汚染防止法
- ・ 騒音規制法
- ・ 振動規制法
- ・ 悪臭防止法
- ・ 建築基準法
- ・ 電気事業法
- ・ 消防法
- ・ 道路交通法
- ・ 電気設備技術基準
- ・ 内線規程
- ・ 電力会社供給規定
- ・ 電気用品安全法
- ・ 電気通信事業法
- ・ 電気工事士法
- ・ 地球温暖化対策の推進に関する法律
- ・ エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）
- ・ その他関連法令等

## 別記 2（第 7 条関係）

### 有資格者一覧

- ・ 第 3 種下水道技術検定合格者
- ・ 第 1 種電気工事士又は認定電気工事従事者
- ・ 自動車運転免許取得者
- ・ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者
- ・ 床上式クレーン運転技能講習修了者
- ・ 玉掛技能講習修了者
- ・ 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習修了者
- ・ その他業務に必要な資格

別記3（第10条関係）

リスク分担表

リスクの種類	リスクの内容	負担者	
		発注者	受注者
経費の上昇	発注者の責による業務内容・用途の変更等に起因する経費の増大及び特記仕様書に規定する経費	○	
	上記以外の経費の増大		○
税制の変更	一般的な税制変更	○	
修繕等の遅延	発注者発注の「修繕、第三者発注等」の遅延による発注対象施設の機能不足	○	
	受注者発注の「修繕、第三者発注等」の遅延による発注対象設備の機能不足		○
修繕等による施設の損害	発注者発注の「修繕、第三者発注等」による発注対象施設の損害	○	
	受注者発注の「修繕、第三者発注等」による発注対象施設の損害		○
住民対応	行政サービスに係る住民苦情、要望に関するもの	○	
	上記に係る一時的対応及び上記以外のもの		○
環境問題	受注者の責による事故・災害の発生		○
	受注者の責による有害物質の処理場外への排出・漏洩		○
事故・災害	受注者の責による事故・災害等の発生（再受注者及び関係者以外による事故、施設の破損、場内の不法投棄等含む）		○
	上記以外のもの	○	
不可抗力による損害	通常予想を超えた自然的若しくは人為的な事象	○	
性能事項の達成	契約条件下での要求水準の未達成		○
	不可抗力等による要求水準の未達成	○	
施設の損傷	事故・災害等による施設の損傷（不可抗力によるものを除く）		○
業務実施計画書記載事項の履行	業務実施計画書の不履行		○
契約業務実施に伴う下水道法以外の関係法令に基づくリスク	大気汚染防止法、悪臭防止法、騒音規制法及び条例などに基づく基準などに関すること 上記以外の関係法令に関すること		○
入札応募コスト	入札応募費用に関すること		○
契約締結のリスク	受注者の責により選定受注者が契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合		○
第三者賠償リスク	維持管理上により発生する騒音・振動・悪臭等に関すること		○
発注の中止・延期に関するリスク	受注者の事業放棄、破綻によるもの		○

## 別記４（第１４条関係）

### 業務実施計画書に記載する事項及び内容

#### （１）業務実施方針

- ア 下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための業務における管理思想、業務実施の基本方針及びその概要等について、業務に対する姿勢及び実現性が把握できるよう記載すること。
- イ 業務開始日に適正な業務執行が可能となるための体制、方法について記載すること。

#### （２）組織体制及び人員配置計画

- ア 運転管理業務を遂行するうえで必要な組織及び体制について、その系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。
- イ 再発注する場合は、その体制について記載すること。
- ウ 業務完了時における次期受注者への申し送り方法について記載すること。

#### （３）安全衛生管理体制

- ア 事故、災害等を未然に防止し、安全に発注業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について記載すること。
- イ 外部侵入者対策について記載すること。

#### （４）運転操作・監視業務実施計画

- ア 水処理、汚泥処理施設の運転操作、監視業務についての体制、人員配置を含めた実施計画について記載すること。
- イ マンホールポンプ場施設等の運転操作、監視業務についての体制、人員配置を含めた実施計画について記載すること。

#### （５）保守点検業務実施計画

- ア 水処理、汚泥処理施設を安定的に維持していくための保守点検について、設備点検の内容、点検頻度、点検要領について具体的に記載すること。
- イ マンホールポンプ場施設等を安定的に維持していくための保守点検について、設備点検の内容、点検頻度、点検要領について具体的に記載すること。
- ウ 補修に対する実施方針及び体制について記載すること。

#### （６）施設管理業務実施計画

- 施設管理の業務毎に対して実施時期、実施方法を具体的に記載すること。

#### （７）環境対策

- 施設の管理方法について周辺環境等への配慮という観点から留意点を整理し、具体的な対処方法等について、記載すること。

#### （８）物品等の調達及び管理業務実施計画

- 施設の運営を行うために必要な消耗品、部品等の調達方法、効率的な管理方法及び年間を通じての使用計画等を記載すること。

#### （９）有資格者

- 有資格者リスト及びその配置状況を記載することとし、資格が確認できる資料（資格者証の写し及び経歴書等）を添付すること。

#### （１０）緊急事態への対応

- 大雨、台風、地震、重大事故（施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常）等の緊急事態における対応の考え方、体制及び対応手順について記載すること。

#### （１１）その他の書類

- 前各号に掲げるもののほか、受注者は、次の書類を作成し、添付すること。

- ア 年間作業予定表（１回/年の防災訓練計画を含む）
- イ 故障発生時連絡フロー
- ウ 事故発生時連絡フロー
- エ 苦情受付時連絡フロー
- オ その他業務履行上必要な書類

## 別記5（業務委託費の見直し方法）

長期の契約となるため、スライド条項やインフレ条項、非常時・災害時の対応等を勘案して、毎年度、業務委託費の調整を行うこととするが、事務的に煩雑になることを避けるため、一定の変動幅までは見直しを行わないこととする。

業務委託費の見直し方法については、以下の通りとする。

### a) スライド条項やインフレ条項による業務委託費の見直し

（１）業務委託費内訳書に示される業務委託費の各構成項目については、毎年度、変動要素を勘案した見直しを行うものとする。

#### （２）変動要素の見直しの基本的な考え方

変動要素の見直しに関して以下のルールを適用する。

- ① 変動要素の見直しは、翌事業年度の業務委託費を設定する時期に行う。
- ② 変動要素の見直しは、固定費及び変動費原単位のそれぞれごとに±５％の許容範囲を置く。許容範囲については、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
- ③ 変動要素の見直し時点から、実際の業務委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、発注者と受注者は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。

（３）業務委託費の見直しは、以下に定める以外の項目については、原則として消費者物価指数を基に行うものとし、基準年度の消費者物価指数を基に、上記の各項目等について補正を行い、当該年度の業務委託費（固定費及び変動費）を算出する。

#### ①人件費

公共工事設計労務単価（広島県）（確報値）の年変動率を適用する。

#### ②電気基本料金

本施設の運転管理業務等に適用される電気基本料金の年変動率を適用する。

#### ③電気従量料金

本施設の運転管理業務等に適用される電気料金の従量部分の年変動率を適用する。

#### ④水道従量料金

本施設の運転管理業務等に適用される水道料金の従量部分の年変動率を適用する。

### b) 緊急時、災害時対応に対する精算

大雨時の異常流入時で溢水等が発生した場合や、災害時に受注者が緊急対応を行った場合、発注者と受注者で協議を行い、発注者側が負担することが適当と認めた場合に精算する。

別記 6（第 27 条関係）

施設機能確認表を次頁以降に示す。



# 施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容										備 考			
					標準対応年数		区分	機器現況報告						書類				状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				2025	2025	
C001	MP	C	躯体	躯体_流入マンホールポンプ井	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C002	MP	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_流入マンホールポンプ井	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C003	MP	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_流入マンホールポンプ井	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C004	分水槽	C	躯体	躯体_分水槽	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C005	分水槽	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_分水槽	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C006	分水槽	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_分水槽	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C007	No.1デタッチ	C	躯体	躯体_オキシデーションデタッチNo.1	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C008	No.1デタッチ	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_オキシデーションデタッチNo.1	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度		C0001～C0003	
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C009	No.2デタッチ	C	躯体	躯体_オキシデーションデタッチNo.2	1997	28	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C010	No.2デタッチ	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_オキシデーションデタッチNo.2	1997	28	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度		C0004～C0006	
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C011	No.1終沈	C	躯体	躯体_最終沈殿池No.1	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C012	No.1終沈	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_最終沈殿池No.1	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C013	No.1終沈	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_最終沈殿池No.1	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C014	No.2終沈	C	躯体	躯体_最終沈殿池No.2	1997	28	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C015	No.2終沈	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_最終沈殿池No.2	1997	28	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C016	No.2終沈	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_最終沈殿池No.2	1997	28	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C017	塩素	C	躯体	躯体_塩素接触槽	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C018	塩素	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_塩素接触槽	1993	32	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容										備 考			
							区分	機器現況報告						書類				状態評価 2025	使用中/停止中 2025	(写真番号) その他特記
								2025						2025						
C019	汚泥P	C	躯体	躯体_汚泥ポンプ室	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			C0007～C0009
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C020	汚泥P	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_汚泥ポンプ室	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					18	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C021	流量計室	C	躯体	躯体_流量計室	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C022	流量計室	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_流量計室	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					18	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C023	濃縮槽	C	躯体	躯体_貯留槽・濃縮槽	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			C0010～C0012
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C024	濃縮槽	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_貯留槽・濃縮槽	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					10	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C025	濃縮槽	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_貯留槽・濃縮槽	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			C0010～C0012
					18	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C026	流入渠	C	躯体	躯体_流入渠	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C027	放流渠	C	躯体	躯体_放流渠	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C028	吐口	C	躯体	躯体_吐口	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C029	場内	C	場内道路	場内整備_場内道路(アスファルト舗装)	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					10	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C030	場内	C	場内施設	場内整備_場内施設(門・囲障(金属))	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			C0013～C0015
					10	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input checked="" type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C031	場内	C	場内施設	場内整備_場内施設(排水施設)	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C032	場内	C	場内施設	場内整備_場内施設(擁壁、堤防)	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
A001	管理棟	A	躯体	躯体(RC)(管理棟_内部)_御調中央T	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			A0001～A0004
					50	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
A002	管理棟	A	内装仕上	内装仕上(管理棟_内部)_御調中央T	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			A0005～A0006
					15	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input checked="" type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
A003	管理棟	A	外装仕上	外装仕上(管理棟_外部)_御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					15	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
A004	管理棟	A	屋根仕上	屋根仕上(管理棟_屋上)_御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					10	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							

# 施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容										備考			
							区分	機器現況報告						書類				状態評価 2025	使用中/ 休止中 2025	(写真番号) その他特記
								2025						2025						
A005	管理棟	A	外部建具	外部建具(管理棟_外部)御調中央T	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			A0007～A0008
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
A006	管理棟	A	内部建具	内部建具(管理棟_内部)御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
A007	管理棟	A	金属物	金属物(管理棟)御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
A008	汚泥ポンプ階段室	A	躯体	躯体(RC)(汚泥ポンプ階段室)御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
A009	汚泥ポンプ階段室	A	外装仕上	外装仕上(汚泥ポンプ階段室_外部)御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					15		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
A010	汚泥ポンプ階段室	A	屋根仕上	屋根仕上(汚泥ポンプ階段室_屋上)御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					10		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
A011	汚泥ポンプ階段室	A	外部建具	外部建具(汚泥ポンプ階段室_外部)御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
A012	汚泥ポンプ階段室	A	金属物	金属物(汚泥ポンプ階段室)御調中央T	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				

施設機能確認表(機械設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号)	その他特記
M001	汚水ピット	P M	汚水ポンプ設備	No.1汚水ポンプ	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M002	汚水ピット	P M	汚水ポンプ設備	No.2汚水ポンプ	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記	R6年度OH実施						
M003	汚水ピット	P M	汚水ポンプ設備	No.3汚水ポンプ	1997	28	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M004	汚水ピット	P M	クレーン類物あげ設備	汚水ポンプ吊上げ機	1997	28	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					20	特記							
M005	分配槽	P M	最初沈殿池設備	スクリーンユニット	1997	28	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M006	分配槽	P M	ゲート設備	No.1分水槽可動堰	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M007	分配槽	P M	ゲート設備	No.2分水槽可動堰	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M008	No.1OD	P M	反応タンク設備	No.1エアレーション装置	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記	R6年度更新						
M009	No.1OD	P M	反応タンク設備	No.2エアレーション装置	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記	R6年度更新						
M010	No.2OD	P M	反応タンク設備	No.3エアレーション装置	1997	28	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M011	No.2OD	P M	反応タンク設備	No.4エアレーション装置	1997	28	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記	R6年度オガワエコノスによる減速機交換修繕実施						
M012	No.1OD	P M	ゲート設備	No.1OD流出堰	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					25	特記							
M013	No.2OD	P M	ゲート設備	No.2OD流出堰	1997	28	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					25	特記							
M014	No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1終沈汚泥掻き機	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M015	No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2終沈汚泥掻き機	1997	28	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M016	No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1スクラムスキマー	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M017	No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2スクラムスキマー	1997	28	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M018	No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1スクラムかご	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							

施設機能確認表(機械設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容										備 考				
							区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記	
								2025						2025							
								項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数					<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度
M019	No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2スカムかご	1997	28	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M020	汚泥ポンプ室	P M	最終沈殿池設備	No.1返送汚泥ポンプ	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M021	汚泥ポンプ室	P M	最終沈殿池設備	No.2返送汚泥ポンプ	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M022	汚泥ポンプ室	P M	最終沈殿池設備	No.3返送汚泥ポンプ	1997	28	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M023	汚泥ポンプ室	P M	最終沈殿池設備	No.4返送汚泥ポンプ	1997	28	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M024	汚泥ポンプ室	P M	配管類	No.1汚泥切替弁	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4						
M025	汚泥ポンプ室	P M	配管類	No.2汚泥切替弁	1997	28	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4						
M026	汚泥ポンプ室	P M	ポンプ類	床排水ポンプ	1997	28	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		M001～002				
M027	塩素接触槽	P M	消毒設備	塩素注入器	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M028	場内	P M	用水設備	洗浄水ポンプ	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		M003～004				
M029	塩素接触槽	P M	配管類	放流渠逆止弁	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4						
M030	管理棟	P M	最終沈殿池設備	No.1返流水ポンプ	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M031	管理棟	P M	最終沈殿池設備	No.2返流水ポンプ	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M032	管理棟	P M	用水設備	浅井戸ポンプ	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		M005～006				
M033	管理棟	P M	用水設備	給水ユニット	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M034	濃縮槽	P M	汚泥輸送・前処理設備	汚泥計量槽	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4						
M035	濃縮槽	P M	汚泥濃縮設備	濃縮槽搅拌机	1993	32	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						
M036	濃縮槽	P M	汚泥貯留設備	貯留槽搅拌机	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3						



施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称：御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分 類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容					備 考	
							区分	機器現況報告	書類	状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号)	その他特記
M037	場内	P M	汚泥貯留設備	貯留槽ブロフ	1997	28	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3		
					15		特記						
M038	汚泥ポンプ室	P M	汚泥濃縮設備	No.1濃縮汚泥ポンプ	1993	32	項目	□ 異常無 □ 塗装・グリス状況 ■ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3		M007～008
					15		特記	架台に発錆、ベルトカバーに腐食					
M039	汚泥ポンプ室	P M	汚泥濃縮設備	No.2濃縮汚泥ポンプ	1993	32	項目	□ 異常無 □ 塗装・グリス状況 ■ 発錆・腐食 ■ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3		M009～010
					15		特記	架台に発錆、ベルトカバー欠損					
M040	濃縮槽	P M	脱臭設備	脱臭ファン	1997	28	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3		
					10		特記						
M041	場内	P M	脱臭設備	脱臭装置	1997	28	項目	□ 異常無 □ 塗装・グリス状況 ■ 発錆・腐食 ■ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	2		M011
					10		特記	筐体の腐食欠損、養生中、活性炭の交換履歴無し					

施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	施設 の 重要 度	報 告 内 容						状態 評価 2025	使用中/ 休止中 2025	(写真番号) その他特記			
								区分	機器現況報告								書類		
									2025								2025		
									項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃				□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度
E001	管理棟	P E	負荷設備	コントロールセンタ(CC5A)	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					10			特記											
E002	管理棟	P E	負荷設備	No.3・4VVVF(CC6A)	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					10			特記											
E003	管理棟	P E	監視制御設備	シーケンサ盤(PC1)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					10			特記											
E004	管理棟	P E	監視制御設備	計装盤(M1)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					15			特記											
E005	管理棟	P E	監視制御設備	監視盤1(K1)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					15			特記											
E006	管理棟	P E	監視制御設備	監視盤2(K2)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					15			特記											
E007	管理棟	P E	監視制御設備	補助継電器盤(1)(RY1)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					15			特記											
E008	管理棟	P E	監視制御設備	補助継電器盤(2)(RY2)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					15			特記											
E009	管理棟	P E	負荷設備	コントロールセンタ(CC1A～ CC3A)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					15			特記											
E010	管理棟	P E	負荷設備	No.1・2VVVF(CC4A)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					10			特記	R6年度更新										
E011	管理棟	P E	監視制御設備	補助継電器盤(3)(RY3)	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					15			特記											
E012	管理棟	P E	受変電設備	引込受電盤(AH1)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					20			特記											
E013	管理棟	P E	受変電設備	変圧器盤(AH2)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					20			特記											
E014	管理棟	P E	受変電設備	低圧分岐盤(AL1)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					20			特記											
E015	管理棟	P E	電気設備	電灯動力盤	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					20			特記											
E016	管理棟	P E	監視制御設備	No.2非常通報装置(W2)	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					7			特記	R6年度更新										
E017	管理棟	P E	制御電源及び計装用電源設 備	UPS	2005	17		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					7			特記	R6年度更新										
E018	管理棟	P E	監視制御設備	接地端子盤	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 □ 補修経歴	■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度	3			
					15			特記	R6年度更新										

# 施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過 年数	施設 の重要 度	報 告 内 容						備 考				
					区分			機器現況報告					書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記	
								2025					2025					
								項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴				<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他
E019	管理棟	P E	自家発電設備	燃料槽	1993	29		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E020	管理棟	P E	自家発電設備	消音器	1993	29		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E021	最終沈殿池	P E	監視制御設備	No.1終沈汚泥掻き現場操作盤 (LCB7A)	1993	29		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E022	No.1OD	P E	計測設備	No.1汚泥界面	1997	25		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					10			特記	R6年度更新時に撤去									
E023	No.1OD	P E	監視制御設備	脱臭装置・貯留槽ブロフ現場操 作盤(LCB8)	1997	25		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E024	場内	P E	監視制御設備	脱水作業盤(LCB10)	1997	25		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E025	No.2OD	P E	計測設備	No.2汚泥界面	1997	25		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					10			特記	R6年度更新時に撤去									
E026	最終沈殿池	P E	監視制御設備	No.2終沈汚泥掻き現場操作 盤(LCB7B)	1997	25		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E027	移動脱水車	P E	監視制御設備	脱水機制御盤				項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		E001～E002
								特記	乗り継ぎコンベヤの運転ランプが点灯し続ける異常が見られた									
E028	移動脱水車	P E	監視制御設備	PAD溶解装置盤				項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
								特記	R7年度オガワエコノスにて流量計、シーケンサー交換修繕実施									
E029	No.2OD	P E	計測設備	No.2DO	1997	25		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					10			特記	R6年度更新									
E030	オキシデーション ディッチ	P E	監視制御設備	No.3.4曝気機現場操作盤 (LCB3B)	1997	25		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E031	分配槽	P E	監視制御設備	スクリーンユニット現場操作盤	1993	29		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E032	汚水ピット	P E	監視制御設備	汚水ポンプ現場操作盤(LCB1)	1993	29		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										
E033	汚水ピット	P E	監視制御設備	汚水ポンプ吊り上げ機				項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
								特記										
E034	塩素接触槽	P E	計測設備	全室素 全りんUV	1993	29		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		E003～E005
					10			特記	R6年度更新									
E035	塩素接触槽	P E	計測設備	放流流量	1993	29		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					10			特記	R6年度更新									
E036	塩素接触槽	P E	監視制御設備	洗浄水ポンプ現場操作盤 (LCB6)	1993	29		項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> その他	3		
					15			特記										



施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準 対応年数	経過 年数	施設 の 重要 度	報 告 内 容										備 考			
								区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
									2025						2025						
									項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他						
E037	オキシデーション ディッチ	P E	監視制御設備	No.1.2曝気機現場操作盤 (LCB3A)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記	R6年度更新												
E038	No.1OD	P E	計測設備	No.1DO	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					10			特記	R6年度更新												
E039	汚泥ポンプ室	P E	監視制御設備	汚泥ポンプ室床排水ポンプ (LCB2)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E040	汚泥ポンプ室	P E	監視制御設備	No.3.4返送・余剰汚泥ポンプ現 場操作盤(LCB4B)	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E041	汚泥ポンプ室	P E	監視制御設備	No.1.2返送・余剰汚泥ポンプ現 場操作盤(LCB4A)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E042	汚泥ポンプ室	P E	監視制御設備	濃縮汚泥ポンプ現場操作盤 (LCB5)	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E043	汚水ピット	P E	監視制御設備	No.1警報盤	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E044	汚水ピット	P E	計測設備	流入ポンプ井水位	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3	E006					
					10			特記	R6年度更新												
E045	オキシデーション ディッチ	P E	監視制御設備	No.3警報盤	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E046	流量計ピット	P E	計測設備	No.1返送汚泥流量	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					10			特記	R6年度更新												
E047	流量計ピット	P E	計測設備	No.2返送汚泥流量	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					10			特記													
E048	流量計ピット	P E	計測設備	貯留槽水位	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					10			特記	R6年度更新												
E049	汚泥ポンプ室	P E	監視制御設備	No.2警報盤	1997	25		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E050	場内	P E	受変電設備	柱上気中開閉器	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E051	場内	P E	受変電設備	方向性SOG制御装置				項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
								特記													
E052	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	発電機盤	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													
E053	管理棟発電機室	P E	制御電源及び計装用電源設 備	鉛蓄電池	2009	13		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					7			特記													
E054	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	自家発電装置用ディーゼルエン ジン	1993	29		項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱	□ 変色 □ 緩み	□ 変形 □ 塵埃	□ 異音 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15			特記													

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称：御調中央浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経過 年数	施設の 重要 度	報 告 内 容						備 考				
					区分			機器現況報告					書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記	
E055	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	自家発電装置	1993	29		項目	2025					2025		3		
					■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度					2025								
					□ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他 □ 補修経歴 □ その他													
E056	管理棟	P E	監視制御設備	ウォーターエース制御盤	15			項目	2025					2025		3		
					■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度					2025								
					□ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他 □ 補修経歴 □ その他													



施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日： 2025/8/1

施設名称：調町東部浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容										備 考			
					標準対応年数		区分	機器現況報告						書類				状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				2025	2025	
C021	流入渠	C	躯体	躯体_流入渠	2000	25	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					特記															
C022	放流渠	C	躯体	躯体_放流渠	2000	25	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					特記															
C023	吐口	C	躯体	躯体_吐口	2000	25	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					特記															
C024	場内	C	場内道路	場内整備_場内道路(アスファルト舗装)	2000	25	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					10		特記													
C025	場内	C	場内施設	場内整備_場内施設(門・囲障(金属))	2000	25	項目	□ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 ■ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他						C0007～C0015					
					10		特記	■ 繁茂												
C026	場内	C	場内施設	場内整備_場内施設(排水施設)	2000	25	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					50		特記													
C027	場内	C	場内施設	場内整備_場内施設(擁壁、堤防)	2000	25	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					50		特記													
A001	管理棟	A	躯体	躯体(RC)(管理棟_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					50		特記													
A002	管理棟	A	内装仕上	内装仕上(管理棟_内部_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					15		特記													
A003	管理棟	A	外装仕上	外装仕上(管理棟_外部_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					15		特記													
A004	管理棟	A	屋根仕上	屋根仕上(管理棟_屋上_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					10		特記													
A005	管理棟	A	外部建具	外部建具(管理棟_外部_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					18		特記													
A006	管理棟	A	内部建具	内部建具(管理棟_内部_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					18		特記													
A007	管理棟	A	金属物	金属物(管理棟_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					18		特記													
A008	汚泥ポンプ棟	A	躯体	躯体(RC)(汚泥ポンプ棟_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					50		特記													
A009	汚泥ポンプ棟	A	内装仕上	内装仕上(汚泥ポンプ棟_内部_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					15		特記													
A010	汚泥ポンプ棟	A	外装仕上	外装仕上(汚泥ポンプ棟_外部_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					15		特記													
A011	汚泥ポンプ棟	A	屋根仕上	屋根仕上(汚泥ポンプ棟_屋上_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					10		特記													
A012	汚泥ポンプ棟	A	外部建具	外部建具(汚泥ポンプ棟_外部_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					18		特記													
A013	汚泥ポンプ棟	A	金属物	金属物(汚泥ポンプ棟_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 被覆の劣化 □ ふくれ、浮き □ 破断 □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他											
					18		特記													



施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日： 2025/8/1

施設名称：調町東部浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容										備 考			
					標準対応年数		区分	機器現況報告					書類					状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
								2025					2025					2025	2025	
A014	汚泥処理棟	A	躯体	躯体(RC)(汚泥処理棟_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
A015	汚泥処理棟	A	内装仕上	内装仕上(汚泥処理棟_内部)_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					15		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
A016	汚泥処理棟	A	外装仕上	外装仕上(汚泥処理棟_外部)_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					15		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
A017	汚泥処理棟	A	屋根仕上	屋根仕上(汚泥処理棟_屋上)_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					10		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
A018	汚泥処理棟	A	外部建具	外部建具(汚泥処理棟_外部)_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
A019	汚泥処理棟	A	金属物	金属物(汚泥処理棟_御調東部T	2001	24	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						

施設機能確認表(機械設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 調町東部浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容										状態評価 2022	使用中/ 休止中 2022	備考 (写真番号) その他特記	
							区分	機器現況報告						書類						
								2025						2025						
								項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数				□ 点検内容・回数
M001	汚水ビット	P M	汚水ポンプ設備	No.1汚水ポンプ	2000	25	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他	3					
M002	汚水ビット	P M	汚水ポンプ設備	No.2汚水ポンプ	2000	25	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M003	汚水ビット	P M	クレーン類物あげ設備	汚水ポンプ吊上げ機	2000	25	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		M001～003	
					20	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M004	汚水ビット	P M	汚水ポンプ設備	予旋回槽	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					20	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M005	オキシデーション ディッチ	P M	最初沈殿池設備	スクリーンユニット	2000	25	項目	□ 異常無	□ 塗装・グリス状況	■ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		M004～006	
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M006	オキシデーション ディッチ	P M	最初沈殿池設備	し渣かご	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M007	オキシデーション ディッチ	P M	汚泥輸送・前処理設備	汚泥計量分配槽	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M008	オキシデーション ディッチ	P M	反応タンク設備	No.1エアレーション装置	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M009	オキシデーション ディッチ	P M	反応タンク設備	No.2エアレーション装置	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M010	オキシデーション ディッチ	P M	反応タンク設備	No.3エアレーション装置	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M011	オキシデーション ディッチ	P M	反応タンク設備	No.4エアレーション装置	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M012	オキシデーション ディッチ	P M	クレーン類物あげ設備	エアレーション装置吊上げ機	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					20	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M013	最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	終沈汚泥掻寄機	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M014	最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	スカムスキマー	2000	25	項目	□ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					20	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	■ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M015	用水ビット	P M	用水設備	No.1雑用水ポンプ	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M016	用水ビット	P M	用水設備	No.2雑用水ポンプ	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M017	用水ビット	P M	用水設備	ストレーナ	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M018	塩素接触水路	P M	消毒設備	塩素接触装置	2000	25	項目	□ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	■ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					10	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M019	場内	P M	用水設備	井戸ポンプ	2000	25	項目	□ 異常無	□ 塗装・グリス状況	■ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		M007～009	
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							
M020	用水ビット	P M	用水設備	給水ユニット	2000	25	項目	■ 異常無	□ 塗装・グリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3			
					15	特記	□ 目詰まり・閉塞	□ 振動・異音	□ がたつき	□ 過熱	□ その他	□ 補修経歴	□ その他							

施設機能確認表(機械設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 調町東部浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過 年数	報 告 内 容						備考					
							区分	機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				
								項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他		<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2022			
M021	汚泥濃縮槽	P M	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥掻寄機	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					15	特記												
M022	汚泥ポンプ棟	P M	汚泥濃縮設備	濃縮汚泥ポンプ	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					15	特記												
M023	汚泥ポンプ棟	P M	汚泥濃縮設備	No.1汚泥ポンプ	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					15	特記												
M024	汚泥ポンプ棟	P M	汚泥濃縮設備	No.2汚泥ポンプ	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					15	特記												
M025	汚泥ポンプ棟	P M	ポンプ類	床排水ポンプ	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					10	特記												
M026	汚泥処理棟	P M	汚泥輸送・前処理設備	汚泥観察槽	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4					
					35	特記												
M027	汚泥処理棟	P M	汚泥貯留設備	貯留槽攪拌機	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					10	特記												
M028	汚泥処理棟	P M	汚泥貯留設備	汚泥供給ポンプ	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					15	特記												
M029	汚泥処理棟	P M	汚泥貯留設備	曝気ブロワ	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					15	特記												
M030	汚泥処理棟	P M	汚泥貯留設備	サイレンサー	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					15	特記												
M031	汚泥処理棟	P M	脱臭設備	脱臭ファン1	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					10	特記												
M032	汚泥処理棟	P M	脱臭設備	脱臭ファン2	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					10	特記												
M033	汚泥処理棟	P M	脱臭設備	ミストセパレーター1	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					10	特記												
M034	汚泥処理棟	P M	脱臭設備	ミストセパレーター2	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					10	特記												
M035	汚泥処理棟	P M	脱臭設備	脱臭塔	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					10	特記												
M036	場内	P M	脱臭設備	土壌脱臭床	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・クリス状況 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3					
					10	特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 調町東部浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容											備 考 (写真番号) その他特記				
							区分	機器現況報告						書類					状態評価 2022	使用中/ 休止中 2022		
								2025						2025								
								項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	
E001	汚水ビット	P E	計測設備	汚水ビット水位	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					10		特記	R6年度更新														
E002	汚水ビット	P E	監視制御設備	汚水ポンプ現場操作盤(CB1)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E003	汚水ビット	P E	監視制御設備	汚水ポンプ吊上機電気箱	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E004	場内	P E	計測設備	全窒素 全りん	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		E001～E003		
					10		特記	R6年度更新														
E005	場内	P E	計測設備	UV	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					10		特記	R6年度更新														
E006	場内	P E	計測設備	放流量	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					10		特記	R6年度更新														
E007	場内	P E	監視制御設備	ストレナ盤	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E008	オキシデーション ディッチ	P E	監視制御設備	雑用水ポンプ現場操作盤 (LCB9)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E009	オキシデーション ディッチ	P E	監視制御設備	No.1,2曝気機現場操作盤 (LCB2A)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E010	最終沈殿池	P E	監視制御設備	終沈汚泥掻き機現場操作盤 (LCB3)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E011	オキシデーション ディッチ	P E	監視制御設備	No.3,4曝気機現場操作盤 (LCB2B)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E012	オキシデーション ディッチ	P E	監視制御設備	スクリーンユニット現場操作盤	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E013	オキシデーション ディッチ	P E	計測設備	DO	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					10		特記	R6年度更新														
E014	汚泥濃縮槽	P E	監視制御設備	濃縮汚泥掻き機現場操作盤 (LCB6)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E015	汚泥濃縮槽	P E	監視制御設備	作業用電源(LB2)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E016	場内	P E	監視制御設備	井戸ポンプ現場操作盤(LCB10)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E017	汚泥ポンプ棟	P E	電気設備	汚泥ポンプ棟分電盤(P-1-1)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E018	汚泥ポンプ棟	P E	監視制御設備	汚泥ポンプ現場操作盤(LCB4)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E019	汚泥ポンプ棟	P E	監視制御設備	濃縮汚泥ポンプ現場操作盤 (LCB5)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															
E020	汚泥ポンプ棟	P E	監視制御設備	汚泥ポンプ室床排水ポンプ現場 操作盤(LCB13)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					15		特記															



施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 調町東部浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月 標準対応 年数	経過 年数	報 告 内 容												備考				
							区分	機器現況報告						書類						状態 評価 2022	使用中/ 休止中 2022	(写真番号) その他特記	
								2025						2025									
E021	汚泥処理棟	P E	監視制御設備	脱水電源(LB1)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E022	汚泥処理棟	P E	電気設備	汚泥処理棟分電盤(WP-L-1)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E023	汚泥処理棟	P E	電気設備	汚泥処理棟分電盤(WP-T-1)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E024	汚泥処理棟	P E	監視制御設備	脱臭ファン現場操作盤(1) (LCB11)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E025	汚泥処理棟	P E	監視制御設備	脱臭ファン現場操作盤(2) (LCB12)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E026	汚泥処理棟	P E	計測設備	汚泥貯留槽液位	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					10		特記	R6年度更新						□補修経歴 □その他									
E027	汚泥処理棟	P E	監視制御設備	曝気ブローラ現場操作盤 (LCB8)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E028	汚泥処理棟	P E	監視制御設備	貯留槽攪拌機現場操作盤 (LCB7)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E029	汚泥処理棟	P E	監視制御設備	給水ユニット	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E030	場内	P E	監視制御設備	土壌脱臭床散水弁現場操作盤 (LCB14)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E031	場内	P E	受変電設備	柱上気中開閉器	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E032	場内	P E	監視制御設備	LA接地端子盤	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3		E004～E006			
					15		特記	盤内部に蟻が大量発生していた						□補修経歴 □その他									
E033	管理棟	P E	自家発電設備	発電機補機盤(LCBAG)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E034	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	発電機盤	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E035	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	自家発電装置用ディーゼルエンジン	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E036	管理棟発電機室	P E	制御電源及び計装用電源設備	鉛蓄電池	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3		E007～E008			
					15		特記	交換期限を超過していた(2021年9月)						□補修経歴 □その他									
E037	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	自家発電装置	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E038	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	排ガス用消音器(一次)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E039	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	排ガス用消音器(二次)	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									
E040	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	燃料タンク	2000	25	項目	■異常無	□汚損	□発錆・腐食	□変色	□変形	□異音	□異常無	■経年数	□点検内容・回数	□故障履歴・頻度	3					
					15		特記							□補修経歴 □その他									

施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 調町東部浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月 標準対応年数	経過 過 年 数	報 告 内 容										備 考  (写真番号) その他特記	
							区分	機器現況報告						書類		状態 評価		使用中/ 休止中
								2025						2022				
								項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2022	2022				
E041	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	排気ファン(FE-1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記	R7年度オガワエコノスによる取替修繕実施										
E042	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	排気装置	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記											
E043	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	給気装置	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記											
E044	管理棟発電機室	P E	自家発電設備	給気ファン(FS-1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記											
E045	場内	P E	受変電設備	引込受電盤(AH1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					20		特記											
E046	場内	P E	受変電設備	変圧器盤(AH2)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					20		特記											
E047	場内	P E	受変電設備	低圧分岐盤(AL1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					20		特記											
E048	管理棟	P E	監視制御設備	監視操作盤(K1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記	R6年度更新										
E049	管理棟	P E	監視制御設備	計装盤(M1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記	R6年度更新										
E050	管理棟	P E	監視制御設備	水処理設備補助継電器盤(1) (RY1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記											
E051	管理棟	P E	監視制御設備	水処理設備補助継電器盤(2) (RY2)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記											
E052	管理棟	P E	負荷設備	コントロールセンタ(CC1R～ CC2R)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記											
E053	管理棟	P E	監視制御設備	接地端子盤	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記	R6年度更新										
E054	管理棟	P E	電気設備	管理棟分電盤(ML-P-1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記											
E055	管理棟	P E	電気設備	管理棟分電盤(M-T-1)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記											
E056	管理棟	P E	制御電源及び計装用電源設備	ミニUPS	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		E009～E010				
					7		特記	R6年度更新										
E057	管理棟	P E	監視制御設備	No.1非常通報装置	2000	25	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 異臭	□ 発錆・腐食 □ 過熱 □ 緩み	□ 変色 □ 変形 □ 異音	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					7		特記	R6年度更新										