

設計図書に対する質問・回答書

令和8年1月13日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：(仮称) 御調文化会館建設工事

工事場所：尾道市御調町市地内

	質問事項	回答
1	<p>1. 屋根伏せ図 (S14図) と鉄骨詳細図 (S29図) のブレース記号が違うように思われます。ご回答をお願いいたします。</p> <p>2. 木製ブレース (wHV3 及びwHV4) の取り付け位置がわかりません。 その位置をお教えください。(内訳書には記載あります。)</p>	<p>1. S14を正としてください。</p> <p>2. 参考内訳書に記載のある木製ブレースについては、 150×150がwHV2、120×150がwHV1の仕様となります。</p>