

設計図書に対する質問・回答書

令和8年1月16日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：(仮称) 御調文化会館建設工事

工事場所：尾道市御調町市地内

	質問事項	回答
1	(E-03 図) PAS は VT/LA 内蔵として選定しても良いでしょうか。 平面図と単線結線図で相違がございます。	VT/LA内蔵としてください。
2	(E-06 図) 装柱図より) 配管塗装とございますが、特記仕様においては塗装なし記載がありますので塗装なしとして良いでしょうか。	塗装なしとしてください。
3	(E-06 図) 装柱図より) PAS は LA 内蔵ですが別置の柱上避雷器が必要でしょうか。	柱上避雷器は不要です。
4	(E-28 図) 宿直室の受信機を再利用するため既存自火報設備の機器メーカー様をご教示ください。	既存自火報設備はホーチキ株式会社の製品です。
5	(E-20、-28 図) 自火報の機器収容箱内に非常放送装置とは別置きで音響装置収容とございます。省略・移報せずに図面通り積算として良いでしょうか。	図面とおり別置きとしてください。