

設計図書に対する質問・回答書

令和8年1月22日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：(仮称) 御調文化会館建設工事

工事場所：尾道市御調町市地内

	質問事項	回答
1	<p>図面番号 AS-02 AAS-04</p> <p>階段手すり（舞台裏倉庫 S W182×H800×3段 St-□22×22×1.2 手すり子共）について、立面では支柱4本となっていますが、II部詳細では段/3本の支柱となっています。</p> <p>どちらが正でしょうか。</p> <p>また、II部詳細に記載されている FB-*50*200*6は何を指しているのでしょうか。</p> <p>躯体打設時に L-40*40*4 を先に仕込んで、それに対して手摺を溶接という考え方で宜しいでしょうか。</p>	<p>AAS-04の（ア）立面図を正として下さい。</p> <p>FB-*50*200*6にL-40*40*4を取り付けた物を打設時に設置し、そこへ手摺を溶接する想定です。</p>
2	<p>図面番号 AS 1～5</p> <p>消火器BOXについて、品番に指定はありますでしょうか。</p>	品番指定はありません。

3	<p>図面 ASS-07 について C 1・C 3・C 4 ピクト壁付、突出に表示されている銀箔シートについて、メーカー又は品番などあればご教示ください。</p>	<p>メーカー等指定はありません。</p>
4	<p>図面番号 LS-14 ソメイヨシノの地下支持支柱はどのようなタイプでしょうか。また、ノシランビッタータス植栽位置はソメイヨシノ根元でしょうか。</p>	<p>ソメイヨシノの地下支持支柱は木杭式として下さい。 ノシランビッタータスは「混植」の中の樹種のひとつとお考え下さい。それぞれの樹種の具体的な植栽位置は現場調整とします。</p>