設計図書に対する質問・回答書

令和８年１０月２３日

入 札 参 加 業 者　様

尾　道　市　長
（　土　木　課　）

工 事 名：菅野上川辺線道路災害復旧工事
工事場所：尾道市御調町菅　地内

	質　問　事　項	回　　答
1	大型ブロックの施工において、裏込砕石の施工がない為、作業スペースがなくブロック前面に足場工の施工が必要と思われます。協議変更対象になりますでしょうか。	本工事の現場状況から大型ブロックの施工に際して、足場工は不要と判断し計上しておりません。なお、積算条件であり、契約を拘束するものではありません。