令和８年度　有機フッ素化合物（PFOS 及び PFOA）の水質検査結果

検査場所　：　浄水場出口１箇所、市内の蛇口（給水栓）10 箇所

検査頻度　：　3 か月に 1 回の水質検査

検査結果　：　令和８年５月、8月はすべての検査場所において 5ng/L 未満となりました。

令和８年度　検査結果表

（単位：ng/L）

場所 検査月	長江浄水場 （出口）	手崎町 （給水栓）	百島町 （給水栓）	原田町 （給水栓）	木ノ庄町 （給水栓）	御調町 （給水栓）	瀬戸田町 荻 （給水栓）	瀬戸田町 高根 （給水栓）	因島 三庄町 （給水栓）	因島 椋浦町 （給水栓）	向島町 （給水栓）
5 月	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
8 月	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5	＜5
11 月											
2 月											

※水質基準値：PFOS及びPFOAの量の総和として50ng/L以下

※最小の濃度を5ng/L未満とし、『＜5』と表記します

※50ng/L以下＝0．000050mg/L 以下　、 5ng/L未満＝0．000005mg/L 未満